

कार्यालय सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उपखण्ड-बिजनौर।
पत्रांक ०३ / ग्रा०अ०वि० / 2022-23 दिनांक 24/6/22


सेवा में,

प्रबन्धक,
एम०जी०डी०एस०डी० पब्लिक स्कूल,
गोहावर बिजनौर।

विषय:- एम०जी०डी०एस०डी० पब्लिक स्कूल, गोहावर जिला-बिजनौर का
भवन एन०बी०सी०-2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया आपके आवेदन पत्र दिनांक 14.06.2022 जो मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर के इन्डेक्स पत्रांक एल-237 दिनांक 16.06.2022 के माध्यम से प्राप्त हुआ जिसके क्रम में एम०जी०डी०एस०डी० पब्लिक स्कूल, गोहावर जिला-बिजनौर द्वारा एन०बी०सी०-2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

उपरोक्त के अनुपालन में संलग्न मानचित्रों का परीक्षण एवं स्थलीय निरीक्षण कर एन०बी०सी०-2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित है।



सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
उपखण्ड-बिजनौर।


पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-1- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जिला-बिजनौर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2- जिला विद्यालय निरीक्षक, बिजनौर को सादर सूचनार्थ प्रेषित है।


सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
उपखण्ड-बिजनौर।


Principal
M.G.D.S.D. Public School
Gohawar (Bijnor) U.P.



Manager
M.G.D.S.D. Public School
Gohawar (Bijnor)


-:: प्रमाण-पत्र ::-

आज दिनांक 21.06.2022 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा एम0जी0डी0 एस0डी0 पब्लिक स्कूल, गोहावर जिला-बिजनौर में विद्यालय भवन का निरीक्षण किया गया। भवन बेसमेन्ट एवं दो मंजिला बना है। उक्त भवन वर्तमान में पठन-पाठन करने हेतु सुरक्षित है। वर्तमान में उक्त भवन की दीवारें, छतें मजबूत स्थिति में हैं। जोन-4 में होने के कारण उक्त भवन की तकनीकी जांच समय-समय पर होनी अनिवार्य है। विपरीत स्थिति में भवन स्वामी स्वयं उत्तरदायी होंगे।



Assistant Engineer
Rural Engineering Department
Division, Bijnor


Principal
M.G.D.S.D. Public School
Gohawar (Bijnor) U.P.


Manager
M.G.D.S.D. Public School
Gohawar (Bijnor)

एम.जी.डी. एल डी पब्लिक स्कूल

गोहावर जिला बिजनोर

(क) दो भविला (भूतल | भूतल + प्रथम तल)

प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित चेकलिस्ट

क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	चेकलिस्ट
1	भवन में कुल कितनी मंजिलें (तल) हैं?	दो भविला + वेक
2	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हैक्टेयर (4000वर्ग मी०) है?	हाँ
3	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ
4	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
5	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	हाँ
6	क्या भवन की छत आर०सी०सी० की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
7	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं?	हाँ सीमेन्ट
8	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है?	नहीं
9	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	भूतल 3.60 मी० प्रथम तल 3.30 मी०
10	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्री गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	नहीं
11	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
12	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
13	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ
14	क्या विद्यालय भवन में न्यूनतम दो स्टोयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
15	क्या भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी०, ट्रेड 300 मिमी० तथा गइजर 150 मिमी० है?	हाँ
16	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है?	हाँ
17	क्या भवन के कोरीडोर की ऊँचाई न्यूनतम 2400 मिमी० है?	हाँ
18	क्या भवन में ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल/डीजल, कैरोसिन, कुकिंग गैस, पुराना फर्नीचर, लकड़ी, कोयला, बाँस आदि) मुख्य भवन में रखने की व्यवस्था है?	हाँ
19	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन से अलग है?	हाँ
20	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	हाँ

Principal
M.G.D.S.D. Public School
Gohāwar (Bijnor) U.P.

Assistant Engineer
Rural Engineering Department
Manager
M.G.D.S.D. Public School
Gohāwar (Bijnor)

24/6/20

21	क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया ?	नहीं
22	क्या भवन में विकलांगों हेतु रैम्प की चौड़ाई न्यूनतम 1500मिमी० तथा स्लोप अधिकतम 1:12 है?	हाँ
23	क्या भवन की सीढ़ियाँ छत पर खुलती हैं?	हाँ
24	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ
	विद्युत व्यवस्था चैक लिस्ट	
25	क्या भवन से विद्युत की लो वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टीकल ऊंचाई 2.5मी० एवं होरीजोन्टल दूरी 1.2मी० है?	हाँ
26	क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (1000 वोल्ट या अधिक की न्यूनतम वर्टीकल ऊंचाई 3.70मी० है एवं होरीजोन्टल दूरी 2.0 मी० है?	हाँ
27	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग, स्विच एवं अन्य इन्वियपमेन्ट आई०एस०आई० मार्क सामग्री द्वारा बदले गये हैं?	हाँ
28	क्या भवन का विद्युत मीटर कक्ष तथा जेनरेटर कक्ष मुख्य भवन में स्थित है?	हाँ
	अग्नि सुरक्षा संबंधी चैक लिस्ट	
29	क्या विद्यालय में भवन, छात्रों तथा अध्यापकों का आंग एवं देवीय आपदाओं से सामूहिक बीमा कराया गया है?	हाँ
30	क्या भवन में अग्निशानक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
31	क्या भवन में फर्स्ट एड फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
32	क्या विद्यालय के छात्रों/ अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
33	क्या भवन में उपर्युक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है?	हाँ

उपलब्ध कराये गये डिजायन इंजीनियर/आर्किटेक्ट के प्रमाण पत्रों एवं मानचित्रों के आधार पर विद्यालय NBC-2005 के अनुरूप एवं प्रथम दृष्टया सुरक्षित है।

Principal
Principal
M.G.D.S.D. Public School
Gohawar (Bijnor) U.P.

Assistant Engineer
Rural Engineering Department
Division, Bijnor
Dumay
Manager
M.G.D.S.D. Public School
Gohawar (Bijnor)